



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Pratica n. 29/2020 – C.C.V.L.P.S.

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO:

STRUTTURA FISSA: **Modifiche al campo sportivo per adeguamento alle partite di serie B**

VERBALE DI

SOPRALLUOGO :

Presidente :

avv. Luca Fanotto

Sindaco del Città di Lignano Sabbiadoro

Componenti :

arch. Franco Trigatti	Rappr. Comando VV.F. Udine
dr. Mauro Prati	Medico Rappr. A.S.S. n. 5 Bassa Friulana
ing. Eddi Bazzaro	Esperto Materie Elettriche
arch. Gianni Rossetti	Rappresentante C.O.N.I.
Ten. Giorgio Vizzon	Rappr. Comando polizia Municipale
ing. Gianmario Simonin	Esperto Strutturale
arch. Paolo Giuseppe Lusin	Dirigente Area Tecnica del Comune

Svolge le funzioni di segretario il geom. Michele Del Negro;

Su disposizione del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Lignano Sabbiadoro, arch. Paolo Giuseppe Lusin, è stata convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il sopralluogo, da effettuare ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.L.P.S., per la modifica della struttura comunale del campo sportivo al fine di renderlo idoneo ad ospitare le partite di calcio di serie B;

Vista la documentazione prodotta a firma dei professionisti: ing. Cristian Pavani, per.ind. Enrico Comar, ing. Alessandro Bert, per.ind. Davide Filippi; ing. Daniele Icaro;

Visto l'art. 80 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e gli artt. n. 141 e 142 del regolamento per l'attuazione delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940 nonché l'art. 141 bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

Visto il verbale di esame progetto, reso dalla C.C.V.L.P.S. in data 06-10-2020;

Visto altresì il precedente verbale di sopralluogo della struttura datato 01-07-2005;

La commissione, di concerto con i tecnici di parte, inizia il sopralluogo al fine di valutare le opere realizzate ed esprimere il relativo parere;

PRESENTI alla seduta:

Giancarlo Migliorini (direttore generale Pordenone Calcio)	Vicesindaco Alessandro Marosa
--	-------------------------------

Documentazione acquisita in sede di sopralluogo

Relazione tecnica della Commissione per la verifica della messa a norma degli impianti sportivi M.I. del 17-09-2020.

Collaudo statico a firma dell'ing. Franco Zamparo inerente il deposito n. 3223/19 .

Certificato di corretto montaggio e collaudo statico delle barriere tipo EPS BA-0348 con prolunghe delle barriere tipo "Grizzli" della tribuna prefabbricata CETA e della pedana telecamere Pilosio a firma dell'ing. Franco Zamparo

Acquisizione dell'aggiornamento delle tevole/relazioni E01, E02, E04, E06 e E07

Dichiarazione di conformità alla regola dell'Arte da parte della ditta Macor Rossano relativa agli impianti di alimentazione e dei quadri necessari all'ampliamento della struttura esistente

Dichiarazione di conformità alla regola dell'Arte da parte della ditta TECNO P.A. Srl relativa agli impianti di controllo accessi;

Dichiarazione di corretta posa delle ditta Calzavara Spa relativa alla installazione di telecamere per sistemi di controllo sui tornelli;

Dichiarazione di corretta posa dell'impianto di illuminazione del campo n. 1 con sostituzione proiettori per adeguamento livello di illuminamento della ditta CIEL impianti di Codroipo;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi :

- Prendendo come riferimento le indicazioni della F.I.G.C. per l'organizzazione di gare di calcio professionistico a "porte chiuse", così come ribadito in sede di COSP del 12-10-2020 si prescrive un servizio di vigilanza antincendio, in occasione di ogni partita di calcio, costituito da quattro unità di personale VF (1 funzionario in servizio al GOS, 1 CS e 2 VP).

Per quanto riguarda il C.O.N.I.:

- Si conferma il parere positivo precedentemente espresso. In sede di sopralluogo nessuna osservazione

Per quanto riguarda le opere strutturali :

- Preso atto che la sopraelevazione della barriera di sicurezza prevista sulla tribuna T2 (lato verso tribuna T4), al momento in fase di completamento (già autorizzata dai competenti SS.TT. della Regione FVG) la tribuna T2 è interdetta all'uso del pubblico, tuttavia nelle more del suo completamento è demandato agli organi di sicurezza (Questura/GOS) le eventuali soluzioni alternative (impiego di ulteriore personale aggiuntivo) al fine di permetterne l'utilizzo.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici :

- Nessuna osservazione.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari :

- Preso atto del piano di assistenza sanitaria si ritiene di dover integrare la parte relativa alla chiamata del personale sanitario con la frase: "essa potrà avvenire anche su richiesta da parte degli stewards"
- Si prende atto che la società Pordenone Calcio nella persona del direttore generale Giancarlo Migliorini ha dichiarato che l'ing. Carlo Longhi, rappresentante della L.N.P. Serie B (organismo della F.I.G.C.), a seguito di sopralluogo effettuato in data 12-10-2020 presso la struttura, ha dato parere favorevole (trasmesso alla LNP Serie B) sull'utilizzo del locale antidoping come da planimetria, indicando la necessità di effettuare eventuali prelievi ematici presso il locale infermeria.



Per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica :

- Andranno applicate scrupolosamente le disposizioni ex D.M. 13-08-2019 del Ministero degli Interni con particolare riferimento ai servizi svolti dagli steward e figure professionali di cui all'art. 3 e allegato D-E.

Terminato il sopralluogo, la commissione esprime parere favorevole alle modifiche apportate alla struttura sportiva con un massimo affollamento definito come di seguito:
i riferimenti alle strutture sono riportati nella tavola di progetto, tav. P.08 allegata alla valutazione di progetto del 06-10-2020 a firma dell'arch. Alberto Endrigo.

1ª attività, sono utilizzate solo le strutture, PALAZZINA D'INGRESSO:

- la massima capacità di affollamento è di **230 persone**;
- sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale (adiacente la palazzina d'ingresso) dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

2ª attività, sono utilizzate le strutture, CAMPI N. 3 e 4 + SPOGLIATOI:

- attività di solo allenamento cui non è prevista la presenza di pubblico;

3ª attività, sono utilizzate le strutture, CAMPO N. 2 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO:

- la massima capacità di affollamento è di **100 persone in piedi riferite al campo n. 2 e 230 persone per la palazzina d'ingresso, per un totale di 330 persone**;
- sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale (adiacente la palazzina d'ingresso) dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

4ª attività, sono utilizzate le strutture, CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO:

per partite di calcio ordinarie o per gare di atletica leggera

- la massima capacità di affollamento è di:
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| - tribuna T1 | posti a sedere | 1932 |
| - tribuna T2 | posti a sedere | 380 |
| - gradinata T3 | posti a sedere | 770 |
| - gradinata T4 | posti a sedere | 770 |
| - gradinata T5 | posti a sedere | 819 |
| - palazzina ingresso | massima capienza | 200 |

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di 4871 persone

sulla via di esodo corrispondente all'ingresso principale dell'impianto possono convergere anche 110 persone provenienti dalla palestra.

5ª attività, sono utilizzate le strutture, CAMPO N. 1 + SPOGLIATOI + PALAZZINA D'INGRESSO:

per partite di calcio della serie "B"


- la massima capacità di affollamento è di:
- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| tribuna T1 | posti a sedere | 1932 |
| tribuna T2 | posti a sedere | 380 |
| gradinata T3 | posti a sedere | 770 |
| gradinata T4 | posti a sedere | 770 |
| gradinata T5 | posti a sedere | 819 |
| palazzina ingresso | massima capienza | 200 |

per un massimo affollamento complessivo contemporaneo di 4871 persone

Durante le partite di calcio della Serie B è vietato l'utilizzo delle altre strutture contermini, quali campi di calcio n. 2, 3 e 4 e la palestra comunale

l'esercizio della struttura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di esercizio:

1. i sistemi di vie d'uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
2. prima dell'inizio di qualsiasi attività deve essere controllata la funzionalità del sistema delle vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
3. le caratteristiche del locale, così come da sopralluogo, non potrà subire modifiche rilevanti ai fini della sicurezza e degli aspetti sanitari, pena la decadenza del requisito di agibilità;
4. dovranno essere rispettate le limitazioni, divieti e condizioni di esercizio richiamati nel certificato di prevenzione incendi;
5. deve essere assicurato un puntuale servizio di sorveglianza con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento e di emergenza;
6. devono essere effettuate le verifiche, prima dell'ingresso del pubblico, previste dalle vigenti Norme nonché devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i registri del controllo degli impianti e della sicurezza,
7. Deve essere garantita la protezione meccanica dei cavi ed i quadri elettrici dovranno essere resi inaccessibili al pubblico
8. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, gli impianti elettrici, i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento ed illuminazione di emergenza in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti;
9. devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari quali manutenzioni e risistemazioni;
10. nei depositi i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentire una agevole ispezionabilità;
11. non può essere ammesso un numero di persone superiore alla capienza massima autorizzata;
12. I serramenti a servizio delle uscite denominate "U05" e "U06" dovranno essere rese apribili nel senso dell'esodo. In alternativa durante lo svolgimento delle partite di calcio gli stessi dovranno essere bloccati in posizione di apertura ed essere sorvegliati da steward.
13. Andranno osservate ed eseguite tutte le prescrizioni indicate nella relazione tecnica del Ministero degli Interni – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – redatta a seguito di sopralluogo del 17-09-2020 presso lo stadio "G. Teghil"
14. Vengano tenuti in perfette condizioni di igiene i servizi igienici per il pubblico e per il personale;
15. Vengano garantite, durante le manifestazioni, la disponibilità e l'utilizzazione di acqua potabile, in particolare per la preparazione degli alimenti e bevande somministrati;
16. Nell'eventualità che vengano somministrati alimenti preparati in loco, tale attività dovrà essere comunicata, a firma del responsabile dell'evento, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, all'A.S.U.F.C.S. e, per conoscenza, al Comune di Lignano Sabbiadoro (delibera della Giunta Regionale n. 3160 del 22-12-2006) prima di ogni evento. Andranno inoltre garantite e messe in atto le pratiche di corretta prassi igienica al fine di tutelare la salubrità degli alimenti e delle bevande somministrati; in particolare dovrà essere garantita la completa chiusura durante il periodo di non utilizzo delle strutture destinate alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e l'adeguata gestione delle apparecchiature e attrezzature utilizzate;
17. I servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande siano chiaramente individuati e segnalati;
18. Dovrà essere garantito il rapido allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi nel rispetto delle norme vigenti.
19. Alla data di attivazione del locale in argomento dovrà essere attuato quanto previsto dal titolo XVIII dell'allegato al D.M. 19.08.1996 relativo alla gestione della sicurezza;
20. Dovranno essere rispettate le norme acustiche e di abbattimento del rumore, le norme nell'abbattimento delle barriere architettoniche, le norme sulla sicurezza degli impianti e le norme CEI comunque applicabili nonché le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.



Lignano Sabbiadoro li, 13-10-2020


Fatto, letto e sottoscritto :

Componenti :


avv. Luca Fanotto




arch. Franco Trigatti




dr. Mauro Prati



arch. Gianni Rossetti



ing. Eddi Bazzaro



ing. Gianmario Simonin



Ten. Giorgio Vizzon



arch. Paolo Giuseppe Lusin



Il segretario
geom. Michele Del Negro

