



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

NULLA OSTA PER AGIBILITÀ ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO (Art. 80 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n.° 773 e successive modifiche)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota a firma del Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Lignano arch. Giorgio Baradello, agli atti con prot. 15530 del 07-05-2015, intesa ad ottenere il prescritto parere di competenza in merito alla modifica della struttura fissa di pubblico spettacolo denominata "Cinema City" sita in Via Arcobaleno, vista altresì l'istanza prot. 25988 del 19-07-2016 a firma della ditta Cinemazero a/m presidente Cinelli Renato per la modifica della configurazione "cinematografo";

Visto il verbale di esame progetto con parere favorevole rilasciato dalla C.C.V.L.P.S. nella seduta del 07 luglio 2015 e successivo sopralluogo favorevole del 31 luglio 2015;

Visto il verbale di esame progetto e successivo sopralluogo aventi esito favorevole e rilasciati dalla C.C.V.L.P.S. nella seduta del 18 agosto 2016;

Visto il nulla osta di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. rilasciato in data 31-07-2015;

Preso atto che la ditta ha provveduto ad ottemperare la prescrizione relativa al deposito della "SCIA Antincendio" in data 24-08-2016 prot. 15088;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'agibilità della struttura fissa di pubblico spettacolo denominata "Cinema City", con le attrezzature e gli allestimenti come valutati dalla C.C.V.L.P.S. nei sopralluoghi del 31-07-2015 e del 18-08-2016.

con le seguenti capacità di massimo affollamento:

1 configurazione cinematografo

- a) affollamento massimo n. 586 persone contemporaneamente presenti e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 4 (quattro) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;
- b) affollamento massimo n. 298 (primo settore, secondo settore e 14 posti della prima fila del terzo settore) persone contemporaneamente presenti e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 3 (tre) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;

2 configurazione auditorio e sala convegno

- a) affollamento massimo n. 586 persone sedute in sala e n. 15 relatori sul palco e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 5 (cinque) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;

3 configurazione locale di intrattenimento vario

- a) affollamento massimo n. 586 persone sedute in sala e artisti sul palco e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 5 (cinque) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;


il presente parere tecnico favorevole all'esercizio dell'attività potrà essere motivatamente revocato qualora vengano meno i presupposti per cui è stato rilasciato o vengano apportate modifiche, di qualsiasi natura ed entità, in ordine agli aspetti strutturali, d'uso dei locali, della sicurezza, dell'ordine pubblico e sanitari, che alterino le condizioni per le quali il parere è stato rilasciato.

Il presente parere tecnico viene rilasciato inoltre con l'obbligo, a pena di invalidità, del rispetto integrale delle precisazioni e condizioni di esercizio contenute nel verbale della C.C.V.L.P.S. datato 18-08-2016 allegato al presente atto e di cui fa parte integrante.

Si da atto che la verifica alla ottemperanza verrà disposta con sopralluoghi di accertamento svolti dal Comando di Polizia Municipale.-

Lignano Sabbiadoro lì 25-08-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
arch. Paolo Lusin



I titolari della presente licenza si obbligano alla osservanza di tutte le prescrizioni sopra contenute e richiamate negli allegati -

Per accettazione _____

Il 31/08/2016



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Prat. N. 063/2016 – C.C.V.L.P.S.

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO :

STRUTTURA FISSA: Cinema City	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI

ESAME PROGETTO	<input type="checkbox"/>
SOPRALLUOGO	<input checked="" type="checkbox"/>

Presidente :

Massimo Brini	rapp. Sindaco Città di Lignano Sabbiadoro
---------------	---

Componenti :

arch. Franco Trigatti	Rappr. Comando VV.F. Udine
dr. Roberto Romano	Medico Rappr. A.S.S. n. 5 Bassa Friulana
ing. Eddi Bazzaro	Esperto Materie Elettriche
Ten. Giorgio Vizzon	Rappr. Comando Polizia Municipale
ing. Massimo Lanza	Esperto strutture
geom. Michele Del Negro	Rappr. Ufficio Tecnico Comunale
//	//

Svolge le funzioni di segretario il geom. Michele Del Negro;

Vista la nota prodotta dalla ditta Cinemazero a/m Cinelli Renato in atti con prot. 25988 del 19-07-2016, intesa ad ottenere il parere di competenza in merito alla modifica della capienza del locale di pubblico spettacolo denominato "CineCity", sola configurazione "cinematografo", sito in Via Arcobaleno, 2;

Vista l'allegata documentazione prodotta dall'arch. Rino De Marco;

Visto il verbale di esame progetto del 07-07-2015 e il successivo sopralluogo favorevole del 31-07-2015 resi dalla C.C.V.L.P.S. relativi alla struttura di che trattasi;

Visti i verbali di esame progetto del 12-08-2016 e del 18-08-2016;

Visto l'art. 80 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e gli artt. n. 141 e 142 del regolamento per l'attuazione delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940 nonchè l'art. 141 bis del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

PRESENTI per l'organizzatore della manifestazione:

arch. Rino De Marco, sig. Thomas Bertacche

Verbale sopralluogo modifica capienza Cinema City

Per quanto riguarda la prevenzione incendi :

si confermano le prescrizioni espresse nel verbale di esame progetto.

Per quanto riguarda le opere strutturali:

Qualora venga modificato l'allestimento dei carichi sospesi (americana del palco) dovrà essere depositato certificato di idoneità statica (circolare M.I. prot.1689 del 01-04-2011) reso da tecnico laureato abilitato prima dell'inizio della manifestazione.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici :

nessuna osservazione.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari:

relativamente alla riduzione della capienza parere favorevole.
dovranno essere garantite e messe in atto le pratiche di corretta prassi igienica al fine di tutelare l'igienicità degli alimenti e bevande somministrati;

Per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica :

nessuna osservazione

Terminato il sopralluogo, la commissione esprime il parere favorevole per l'utilizzo del locale di pubblico spettacolo in esame, e, ferme restando le capienze già autorizzate per le altre configurazioni, stabilisce le capienze della sala per la sola configurazione "cinematografo" come segue:

- a) affollamento massimo n. 586 persone contemporaneamente presenti e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 4 (quattro) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;
- b) affollamento massimo n. 298 (primo settore, secondo settore e 14 posti della prima fila del terzo settore) persone contemporaneamente presenti e servizio di sorveglianza con personale idoneo a espletare operazioni di primo intervento e di emergenza composto da almeno 3 (tre) addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio elevato;

La Commissione, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità impone alla ditta sopra citata le seguenti condizioni per l'esercizio:

1. i sistemi di vie d'uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
2. prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema delle vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
3. devono essere effettuate le verifiche, prima dell'ingresso del pubblico, previste dalle vigenti Norme nonché devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i registri del controllo degli impianti e della sicurezza,
4. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche secondo la vigente Normativa;
5. devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti,
6. devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di illuminazione di emergenza;

7. devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento ed illuminazione di emergenza;
8. per le configurazioni auditorio e sala convegno e configurazione locale di intrattenimento vario, deve essere assicurato un puntuale servizio di sorveglianza con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento e di emergenza, composto da almeno 5 addetti in possesso dell'attestato di idoneità antincendio per attività di rischio di incendio elevato;
9. venga garantita, durante l'apertura del locale di pubblico spettacolo, così come indicato nel piano di soccorso sanitario, la costante presenza di almeno due addetti in possesso di "attestato di primo soccorso" ex DM 15.07.2003 n. 388 in corso di validità, rilasciato da enti accreditati, o di due operatori sanitari qualificati, dotati di mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN (centrale operativa del 118) e di una cassetta di medicazione fornita di tutto il necessario (allegato 1, DM 388/03) per un intervento di primo soccorso.
10. devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari quali manutenzioni e risistemazioni;
11. deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per legge e per motivi di sicurezza;
12. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15.07.2009 n. 94 è autorizzato l'impiego di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
13. L'organizzatore che intenda avvalersi degli addetti ai servizi di controllo deve individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 3 della Legge 15.07.2009 n. 94.
14. Qualora l'organizzatore decida di avvalersi di detto personale dovrà comunicare al Prefetto di Udine mediante esibizione della ricevuta di avvenuta spedizione eseguita secondo le seguenti modalità: via fax al numero 0432/594666 oppure via mail ordinaria prefettura.udine@interno.it oppure via PEC protocollo.prefud@pec.interno.it l'elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al D.M. 06.10.2009 – Ministero dell'Interno.
15. Andranno altresì osservate tutte le norme contenute del predetto D.M. 06.10.2009.
16. Ai sensi dell'art. 54 comma 2-quater della Legge 29.07.2010 n. 120 qualora l'eventuale somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prosegua dopo le ore 24.00, deve essere presente ed espressamente segnalato in ogni uscita dell'area interessata un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico nonché la tabella che riproduca la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità e gradazioni delle bevande alcoliche.
17. Per la configurazione cinematografo e auditorio e sala convegno, l'utilizzo degli addetti di servizio e controllo di cui al D.M. 06-10-2009 è facoltativo;
18. per gli spettacoli di musica contemporanea di cui all'art. 4 comma 1 ter del D.M. 06-10-2009 L'organizzatore determina, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti ai servizi di controllo da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5 del D.M. 06/10/2009, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1 comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso dovrà essere previsto ALMENO UN ADDETTO, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie d'esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

19. nei depositi e nei laboratori i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentire una agevole ispezionabilità;
20. non può essere ammesso un numero di persone superiore alla capienza massima autorizzata;
21. Vengano tenuti in perfette condizioni di igiene i servizi igienici per il pubblico e per il personale;
22. Dovranno essere rispettate le norme acustiche e di abbattimento del rumore (D.P.C.M. 01.03.1991 L.R. 16/2007) nonché il Regolamento Comunale emesso in materia, le norme nell'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 24-7-1996 n. 503, L. 13/89 e D.M. 236/89) le norme sulla sicurezza degli impianti (D.M. 37/08) le norme CEI comunque applicabili e le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Inoltre sono a carico del titolare della attività, o a chi per lui delegato, gli oneri della sicurezza dell'attività a Norma del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Lignano Sabbiadoro li, 18-08-2016

Fatto, letto e sottoscritto :

Componenti :


Massimo Brini




arch. Franco Trigatti



Dr. Roberto Romano



ing. Eddi Bazzaro



Ten Giorgio Vizzon



ing. Massimo Lanza



geom. Michele Del Negro

